



LEGENDA INSTALATII SANITARE:

	- conducte canalizare pluviala din PVC, proiectate
	- conducta de canalizare apa uzata menajera din PVC-KG, montaj ingropat sub placa
PVC-U	- conducte de canalizare menajera din policlorura de vinil montaj in interiorul cladirii aparent sau in sapa cu mufe si inele de cauciuc
PVC-KG	- conducte de canalizare menajera din policlorura de vinil montaj in exteriorul cladirii si ingropat sub placa cu mufe si inele de cauciuc SN 4
Sp 50	- sifon de pardoseala cu obturator mirosuri, diametrul 50mm
	- indicativ coloana de canalizare menajera numarul coloanei / diametrul coloanei
C.A.	- caciula de aerisire
P.C.	- piesa de curatire
C.I.C.	- cota inferioara iesire conducta din cladire

Nota:
Pe coloanele de scurgere cu legaturi de la obiectele sanitare se prevad piese de curatire (P.C.) la baza coloanei si deasupra ultimei ramificatii pentru care trebuie sa se asigure acces pentru interventie in caz de colmatare (gura de vizitare se monteaza in ghena).
Inaltimea de montaj a piesei de curatire este de 0,4 - 0,8 m fața de pardoseala finita.
La capatul coloanelor de canalizare menajera se prevad caciule de aerisire pentru ventilarea coloanelor de canalizare menajera. Caciulele de aerisire sunt pozate pe acoperisul cladirii in continuarea coloanelor de scurgere la distanta minima de +0.50 m fata de cota finita a invelitorii.

Conducte de legatura de la obiectele sanitare la conductele de canalizare si pantele necesare

OBIECT SANITAR	LEGATURA	PANTA NORMALA	PANTA MINIMA
LAVOAR	32 mm	3,5 %	2,5 %
SPALATOR	50 mm	3,5 %	2,5 %
SIFON DE PARDOSEALA	50 mm	3,5 %	2,5 %
W.C.	110 mm	2,0 %	1,2 %

Pante normale de montaj pentru conducte de canalizare menajera:
-PVC Ø32, l=0.035 mm/m
-PVC Ø50, l=0.035 mm/m
-PVC Ø110, l=0.02 mm/m



VERIFICATOR/EXPERT		NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERIZA NR. DATA
Proiectant general: SC ARHITIM CONCEPT SRL BORSA, STR. VICTORIEI, NR. 23A, JUD. MH 0745 148 587, 0748 670 200		Beneficiar: COMUNA APAHIDA			Pr.nr. 07.09.24
Proiectant de specialitate: S.C. KEMP Constructii si Instalatii S.R.L. Str. Gr. Alexandrescu, 9 / 34, Cluj Napoca, jud. Cluj, tel. 0799531230		Denumirea lucrarii: REABILITARE, MODERNIZARE, AMENAJARI EXTERIOARE SI SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU IN GRADINITA			Faza DTAC
		Amplasament: Com. Apahida, Str. Parcului, Nr. 1, Jud. Cluj			PLANSĂ NR. IRS
Sef proiect	arh. Gabriela Stanciu	Semnatura	Scara : 1:50	INSTALATII SUBTERANE	
Proiectat	ing. Edmond Kreibik		decembrie 2024	Plan retele subterane	
Desenat	ing. Edmond Kreibik			Inlocuieste pl. nr.	