



NOTA:

Pe coloanele de scurgere cu legături de la obiectele sanitare se prevăd piese de curățire (PC) la baza coloanei și deasupra ultimei ramificații pentru care trebuie să se asigure acces pentru intervenție în caz de colmatare (gura de vizitare se montează în gheana).

Înălțimea de montaj a piesei de curățire este de 0,4 - 0,8 m față de pardoseala finită.

La capatul coloanelor de canalizare menajera se prevăd caciuli de aerisire pentru ventilarea coloanelor de canalizare menajera. Caciulile de aerisire sunt pozate pe acoperisul clădirii în continuarea coloanelor de scurgere la distanța minimă de +0.50 m față de cota finită a învelitorii.

dimensiuni planșă: 420x297 mm

Conducte de legatura de la obiectele sanitare la conductele de canalizare si pantele necesare			
OBIECT SANITAR	LEGATURA	PANTA NORMALA	PANTA MINIMA
LAVOAR	32 mm	3.5 %	2.5 %
SPALATOR	50 mm	3.5 %	2.5 %
SIFON DE PARDOSEALA	50 mm	3.5 %	2.5 %
W.C.	110 mm	2.0 %	1.2 %

ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. KEMP CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L. REPRODUCEREA LUI NU POATE FI FACUTA DECAT CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE S.C. KEMP CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.				
VERIFICATOR	NUME	SEMNAS.	CERINTA	REFERAT NR. DATA
Proiectant general: SC ARHITIM CONCEPT SRL BORSA, STR. VICTORIEI, NR. 23A, JUD. MM 0745 148 587, 0748 670 200			REABILITARE, MODERNIZARE, AMENAJARI EXTERIOARE SI SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU IN GRADINITA	
Proiectant de specialitate: S.C. KEMP Constructii si Instalatii S.R.L. Str. Gr. Alexandrescu, 9 / 34, Cluj Napoca, jud. Cluj, tel. 0799531230			Beneficiar: Comuna Apahida Amplasament: Comuna Apahida, Str. Parcului nr. 1, jud. Cluj	
	Nume	Semnat.	Scara	INSTALATII SANITARE
Sef proiect	arh. Gabriela Stanciu		--	SCHEMA COLOANELOR
Proiectat	ing. Edmond Kreibik		ianuarie 2025	
Desenat	ing. Edmond Kreibik			
Inlocuieste planșa nr. -				Pr.nr. 001/2025 Faza P.T.+D.E. Plansa nr. IS 2