

Comuna Apahida  
UNITATEA U1  
CF. NR./NR. CAD. 50899-C1  
Sc = 206.20 MP  
Su = 155.35 MP

Comuna Apahida  
CONSTRUCTIA  
CF. NR./NR. CAD. 50899-C1  
S = 851 MP

Comuna Apahida  
PARCELA 1  
CF. NR./NR. CAD. 50899  
S = 1000 MP

LEGENDA INSTALATII SANITARE:


	- conducte canalizare pluviala din PVC, proiectate
	- conducta de canalizare apa uzata menajera din PVC-KG, montaj ingropat sub placa
PVC-U	- conducte de canalizare menajera din policlorura de vinil montaj in interiorul cladirii aparent sau in sapa cu mufe si inele de cauciuc
PVC-KG	- conducte de canalizare menajera din policlorura de vinil montaj in exteriorul cladirii si ingropat sub placa cu mufe si inele de cauciuc SN 4
Sp 50	- sifon de pardoseala cu obturator mirosuri, diametrul 50mm
	- indicativ coloana de canalizare menajera numarul coloanei / diametrul coloanei
C.A.	- caciula de aerisire
P.C.	- piesa de curatire
C.I.c	- cota inferioara iesire conducta din cladire

Nota:

Pe coloanele de scurgere cu legaturi de la obiectele sanitare se prevad piese de curatire (PC) la baza coloanei si deasupra ultimei ramificatii pentru care trebuie sa se asigure acces pentru interventie in caz de colmatare (gura de vizitare se monteaza in ghenă). Înălțimea de montaj a piesei de curatire este de 0,4 - 0,8 m față de pardoseala finită. La capatul coloanelor de canalizare menajera se prevad caciuli de aerisire pentru ventilarea coloanelor de canalizare menajera. Caciuliile de aerisire sunt pozate pe acoperisul cladirii in continuarea coloanelor de scurgere la distanta minima de +0.50 m fata de cota finita a invelitori.

Conducte de legatura de la obiectele sanitare la conductele de canalizare si pantele necesare			
OBIECT SANITAR	LEGATURA	PANTA NORMALA	PANTA MINIMA
LAVOAR	32 mm	3.5 %	2.5 %
SPALATOR	50 mm	3.5 %	2.5 %
SIFON DE PARDOSEALA	50 mm	3.5 %	2.5 %
W.C.	110 mm	2.0 %	1.2 %

Pante normale de montaj pentru conducte de canalizare menajera:  
-PVC Ø32, i=0.035 mm/m  
-PVC Ø50, i=0.035 mm/m  
-PVC Ø110, i=0.02 mm/m



ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. Kemp Constructii Instalatii S.R.L. REPRODUCEREA LUI NU POATE FI FACUTA DECAT CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE S.C. Kemp Constructii Instalatii S.R.L.						
VERIFICATOR	NUME	SEMNET	CERINTA	REFERAT NR.	DATA	
Proiectant general: SC ARHITIM CONCEPT SRL BORSA, STR. VICTORIEI, NR. 23A, JUD. MM 0745 148 587, 0748 670 200			REABILITARE, MODERNIZARE, AMENAJARI EXTERIOARE SI SCHIMBARE DESTINATIE SPATIU IN GRADINITA			Pr.nr. 001/2025
Proiectant de specialitate: S.C. KEMP Constructii si Instalatii S.R.L. Str. Gr. Alexandrescu, 9 / 34, Cluj Napoca, jud. Cluj, tel. 0799531230			Beneficiar: Comuna Apahida Amplasament: Comuna Apahida, Str. Parcului nr. 1 jud. Cluj			Faza DALI
	Nume	Semnat.	Scara 1:50	INSTALATII SANITARE		Plansa nr.
Sef proiect	arh. Gabriela Stanciu			PLAN RESEA CANALIZARE PLUVIALA		
Proiectat	ing. Edmond Kreibik		ianuarie 2025			Irs 1
Desenat	ing. Edmond Kreibik					
				Inlocuieste plansa nr. -		