

AVIZ DE AMPLASAMENT NR. 815/28.11.2024

Obiectivul supus avizării: „REPARATIE CAPITALA STRADA 1 MAI - SANNICOARA”

Amplasament: NR. C.F. 58873, C.F. 59191, STR. 1 MAI, LOC. SANNICOARA, SUB COASTA, COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ

Beneficiar: SC VEXILLUM SRL pentru COMUNA APAHIDA

Urmare a cererii de emitere a avizului de amplasament înregistrat la CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ sub nr. 980/26.11.2024, vă comunicăm următoarele:

În zona studiată există racorduri, o stație de reglare, conducte de distribuție gaze naturale presiune redusă, material oțel (OL) și polietilenă (PEHD SDR11), Dn variabil, montaj subteran și suprateran, conform cd-ului anexat.

Condiții impuse prin prezentul aviz de amplasament în zona de protecție și de siguranță a elementelor sistemului de distribuție a gazelor naturale:

1. Avizul de amplasament va servi exclusiv pentru obținerea Autorizației de Construire, conform Certificatului de Urbanism nr. 108 din 12.02.2024, emis de Comuna APAHIDA.

2. Se vor respecta distanțele de siguranță între conductele de distribuție sau racordurile de gaze naturale și diferite construcții sau instalații, conform “Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” – N.T.P.E.E. 2018.

3. Se vor respecta distanțele de siguranță între stații/posturi de reglare și diferite construcții sau racordurile de gaze naturale și diferite construcții sau instalații, conform “Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” – N.T.P.E.E. 2018.

4. Traseele racordurilor și conductelor de distribuție a gazelor naturale subterane existente, sunt prezentate pe planurile de situație, iar adâncimea de pozare a acestora este cuprinsă între 0,50 și 0,90 m.

5. În conformitate cu prevederile Art. 190 lit. c) și d) din Legea nr. 123/2012, a energiei electrice și a gazelor naturale (Lege), pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale **se interzice** terților: să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, respectiv să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

6. Având în vedere lucrările preconizate, se impune **predarea amplasamentului și asistență tehnică** din partea **OSD – CPL Concordia**. În acest sens constructorul desemnat de d-voastră are obligația de a convoca, în scris, cu cel puțin 48 de ore înainte, prezența delegatului OSD în vederea predării amplasamentului. Convocarea se va transmite prin poșta electronică la adresa de email: **cpl.cluj@cplconcordia.ro**.

7. Soluțiile eventualelor relocări/protejări a racordurilor și/sau ale conductelor de distribuție a gazelor naturale se vor stabili punctual, la cererea scrisă a beneficiarului, pentru fiecare caz în parte. În acest sens, constructorul sau beneficiarul vor solicita în scris avizul de specialitate/acordul subscrisei.

8. Lucrările de proiectare și execuție a relocărilor/protejărilor racordurilor și/sau a conductelor de distribuție se realiza în baza avizului/acordului subscrisei, numai de operatori economici autorizați de ANRE, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

9. Costul eventualelor relocări/protejări ale conductei, necesare pentru realizarea investiției, va fi suportat exclusiv de către beneficiarul prezentului aviz.

10. Dacă lucrările care fac obiectul prezentului aviz impun modificarea instalației de utilizare a gazelor, acestea se vor realiza numai de către operatori economici autorizați ANRE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

11. Dacă lucrările care fac obiectul prezentului aviz impun sistarea alimentării cu gaze naturale și/sau demontarea postului de reglare măsurare existent, acestea se vor realiza numai de personalul OSD, la solicitarea scrisă de beneficiar.

12. În zona de protecție a elementelor sistemului de distribuție **este interzisă** executarea de săpături mecanizate la distanțe mai mici de 0,5 m față de axul acestora. **Săpăturile efectuate în zona de protecție se vor efectua exclusiv manual și numai în prezența delegatului OSD.**

13. Se interzice cu desăvârșire acoperirea elementelor sistemului de distribuție existente, dacă acestea au fost descoperite în cursul lucrărilor preconizate, fără prezența la fața locului a delegatului OSD și fără acordul acestuia.

14. În situația în care prin execuția lucrărilor pentru care s-a solicitat prezentul aviz, se afectează răsuflătorile, capacele acestora și/sau căminele aferente sistemului de distribuție, inclusiv accesoriile care intră în componența lor, acestea se vor reamplasa în poziția inițială, respectiv se vor aduce la cota finală a terenului. De asemenea, dacă lucrările preconizate vor afecta acoperirea și/sau izolația conductelor de gaze naturale, acestea se vor reface conform normelor tehnice în vigoare.

15. În situația în care s-au produs avarii la elementele sistemului de distribuție, se va anunța imediat CPL Concordia Filiala Cluj Romania, la TELVERDE 0800-800.417 sau 0264-704.790. De asemenea se vor opri, de îndată, lucrările în zonă și vor fi luate măsuri care să împiedice un eventual incendiu sau o explozie, până la sosirea echipelor de intervenție ale OSD.

16. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor de distribuție, a instalațiilor de racordare, a firului trasor, a foliei de avertizare, a răsuflătorilor, a tuburilor de protecție sau a oricăror elemente aparținând sistemului de distribuție a gazelor naturale existente, beneficiarul avizului și/sau persoanele care se fac vinovate de nerespectarea condițiilor impuse prin prezentul, va/vor suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a eventualelor pierderi de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor/instalațiilor afectate.

17. Prezentul aviz de amplasament **nu ține loc** de Aviz Tehnic de Racordare (ATR) la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Racordarea la sistemul de distribuție este reglementată prin Ordinul ANRE nr. 7/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin *Lege*.

18. Prezentul aviz este valabil pentru amplasamentul obiectivului precizat prin Certificatul de Urbanism nr. **108 din 12.02.2024** pe toată perioada implementării investiției, sub condiția începerii lucrărilor în termenul prevăzut de legislație, cu excepția cazului în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia.

Anexat vă restituim câte un exemplar din planul de încadrare în zonă și planurile de situație, cu elementele existente ale sistemului de distribuție a gazelor naturale.

Birou Proiectare,
ing. Nyitrai Zsolt



Director General,
Eugen MOCAN

