



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Cluj-Napoca

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40264 205702

Fax: +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14496789

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000426123

www.distributie-energie.ro

Către COMUNA APAHIDA,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 6010250710774 / 17.07.2025 pentru **obiectivul: EXTINDERE SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA APAHIDA, SAT APAHIDA, STR. MORII SI SAT DEZMIR , STR. LABULUI SI AVIATOR FIRUTA SOMESFALEAN** de la adresa: **APAHIDA**, sat -, strada **MORII**, nr. **fn**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **407035**, numar cadastral **61814**, județul **Cluj**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6010250710774 / 29.07.2025

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune|Joasa tensiune -**.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 10.07.2026**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **483 / 10.07.2025**
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **63.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala CLUJ-NAPOCA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Cluj-Napoca

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40264 205702

Fax: +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14496789

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000426123

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

Va atenționam de existența traseelor L.E.S. conform planului de situație anexat. Traseele LES sunt figurate informativ pe planul de situație anexat. În vederea stabilirii adancimii de pozare a LES se vor efectua obligatoriu sondaje manuale. Se vor respecta cu strictete condițiile tiparite pe planul de situație anexat, precum și distanțele minime admisibile față de L.E.S. conform N.T.E.007/08/00 și față de L.E.A. 0,4 KV conform P.E.106/2003. Nu se vor afecta instalațiile electrice ale D.E.E.R. CLUJ; orice eventuală modificare adusă acestora se va realiza cu o firmă atestată A.N.R.E. pe cheltuielile solicitantului, pe baza de proiect avizat de D.E.E.R. CLUJ. Înainte de începerea lucrărilor se va solicita predarea-primirea amplasamentului (fax 0264205874, email: office.cluj@distributie-energie.ro).

Director Sucursala

CLUJ-NAPOCA

Ing. Ovidiu Popescu

Sef S.A.R. / Coordonator

Compartiment **CLUJ-NAPOCA**

Ing. Romulus Cosmin PRECUP

Intocmit

Claudiu Pop