

13. FISE TEHNICE

FISA TEHNICA nr. 01

Utilajul/echipamentul tehnologic: **Cazan mural cu functionare pe combustibil gazos, in condensatie, cu tiraj fortat, Pn = 32 kW (buc 1)**

Nr. crt.	Parametri si conditii cerute de proiectant	Parametri si conditii date de ofertant
	A	B
1.	Parametri tehnici si functionali	
	<ul style="list-style-type: none"> - Putere nominala la 50/30 °C: 3,2-32,0 kW; - Putere nominala la 80/60 °C: 2,9-29,3 kW; - Temperatura maxima admisa pe tur: 82 °C; - Presiune maxima: 4 bar; - Cantitate medie de condens: 4,2 l/h; - Tensiune de alimentare: 230/50 V/Hz; - Putere electrica maxima absorbita: 110 W; - Racord pentru evacuare gaze arse: Φ 60; - Racord pentru aspiratie aer: Φ 110; - Presiune de alimetare cu gaz: 20 mbar; - Racord alimentare cu gaz: 3/4"; - Racorduri tur: 3/4"; - Racorduri retur: 3/4"; - Inaltime: 700 mm; - Latime: 400 mm; - Adancime: 360 mm; - Greutate neta: 35 kg; 	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare	
	Regim de functionare discontinuu; Siguranta in functionare si durabilitate in exploatare; Toate utilajele sub presiune se vor supune avizelor ISCIR, precum si agrementelor tehnice Romane; Sa posede act de agreare MLPAT; Cartea tehnica sa fie redactata in limba romana. Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF;	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	
	Incadrare in normele CE; Toate materiale utilizare trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare; Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001;	
4.	Conditii de garantie si postgarantie	
	Perioada de garantie min. 2 ani	
5.	Alte conditii specifice	
	Se va atasa fisa tehnica a producătorului; Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, gata de montaj; Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii; Se va atasa cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba romana;	

Precizari:

1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A.
2. Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.

Proiectant:

DED PROIECT INSTAL S.R.L.



Ofertant: