



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Cluj-Napoca

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40264 205702

Fax: +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14496789

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J12/426/2002

www.distributie-energie.ro

Către RONDOCARTON S.R.L.,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 6010250303760 / 12.03.2025 pentru obiectivul: **PUZ PENTRU MODIFICARI CLADIRI EXISTENTE SI EXTINDERE SPATII PRODUCTIE,DEPOZITARE SI ANEXE,RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE,CONSTRUIRE COPERTINE,CONSTRUIRE CASA POARTA,REZERVOARE APA INCENDIU,IMPREJMUIRI,AMENAJARE DRUMURI INCINTA SI PARCARI,AMENAJARE SPATII VERZI,CREARE ACCES NOU TIR-URI,SIGNALISTICA,BRANSAMENTE UTILITATI,ORGANIZARE DE SANTIER**

de la adresa: **APAHIDA**, sat **SANNICOARA**, strada **AVIATORILOR**, nr. 2, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **407042**, numar cadastral -, județul **Cluj**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6010250303760 / 21.03.2025

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune Trifazat**.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 23.10.2026**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **u05** și a Certificatului de urbanism nr. **841 / 23.10.2024**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala CLUJ-NAPOCA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) **LES 0.4 KV,LES 20 KV,LEA 20 KV-TERTI** în vederea obținerii avizelor de amplasament.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Cluj-Napoca

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40264 205702

Fax: +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14496789

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J12/426/2002

www.distributie-energie.ro

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:
 1. In zona traseelor LES 0,4 kV figurate orientativ pe planșa nu se vor executa sapaturi decat manual cu solicitare asistenta tehnica din partea COR MT JT Cluj
 2. Orice prejudiciu adus DEER SA atat prin avariarea retelelor electrice de distributie , cat si datorita pauzelor de tensiune generate de eventualele defectiuni provocate , va fi suportat de catre dvs, lucrarile de remediere fiind executate de DEER SA pe baza de comanda ferma. (potrivit Legii Energiei nr. 123 /2012 art.44, alin.9).

Director Sucursala

CLUJ-NAPOCA

Ing. Ovidiu Popescu

Sef S.A.R. / Coordonator

Compartiment **CLUJ-NAPOCA**

Ing. Romulus Cosmin PRECUP

Intocmit

Ioan Marchis